

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 238/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 с. Алходжакент» (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД С. АЛХОДЖАКЕНТ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Алискендеров М.Д.* Отдел надзорной деятельности и про- № 238

филактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 1 » декабря 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 6 » декабря 2017 г. по 16 ч 00 мин. « 8 » декабря 2017 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бегов Юсуп Муслимбекович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 с. Алходжакент» (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД С. АЛХОДЖАКЕНТ»), с. Алхаджикент, ул. Гагарина

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей детского сада Магомедовой С.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, в отдельном здании кухни.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	01.09.2018	
2	На объекте защиты в здании детского сада, путях эвакуации ковровые дорожки надежно прикрепить к полу.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 39	01.09.2018	
3	На объекте защиты руководителю организации обеспечить наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (установить пожарный водоем).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	01.09.2018	
4	На объекте защиты, в помещении туалета (внутри здания детского сада), демонтировать подвесной потолок выполненный из горючего материала. (пластик)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 5 ст. 134	01.09.2018	
5	Имеющийся на объекте защиты огнетушитель нанести порядковый номер. (в здании кухни)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 475	01.09.2018	
6	Перед основным эвакуационным выходом из здания детского сада демонтировать отопительную трубу, препятствующая свободной эвакуации людей из здания.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 36	01.09.2018	
7	На объекте защиты руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических	Правила противопожарного режима в РФ : п. 63	01.09.2018	

	установок пожарной сигнализации (заключить договор на обслуживание АПС).			
8	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (АПС привести в рабочее состояние).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.09.2018	
9	Пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. На пожарном щите установить огнетушители, лопаты, багор, ящик с песком.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 482	01.09.2018	
10	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) установить систему пожарной сигнализации для подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 7 ст. 83);	01.09.2018	
11	На объекте защиты в кабинете заведующей и в помещении столовой, на полу категорически запретить применение материалов с высокой пожарной опасностью (линолеум).	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч. 7.); (СП 1.13130.2009 ст.4. п.4.3, п/п 4.3.2);	01.09.2018	
12	На объекте защиты в здании кухни и помещении заведующей, установить пожарную сигнализацию, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 55 ч. 2.);	01.09.2018	
13	На объекте защиты в кабинете заведующей, в здании кухни и медицинском кабинете установить на светильники колпаки (рассеиватели), предусмотренными конструкцией светильника.	(п.п В п.42 ППР РФ №390 от 25.04.2012 г.)	01.09.2018	

14	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправность огнетушителя №02 и своевременную перезарядку огнетушителя	(п.478 ППР РФ №390 от 25.04.2012 г.)	01.09.2018	
15	На объекте защиты в спальном помещении старшей группы, эвакуационный выход освободить от мебели, для свободной эвакуации детей.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 89	01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бегов Юсуп Муслимбекович.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«8» декабря 2017г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

Заведующая детского сада Магомедова С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«08» декабря 2017г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845750

Владелец Магомедова Савпаният Гаджиевна

Действителен с 24.11.2022 по 24.11.2023