

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 11 по г. Избербаш и Каякентскому району

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/14

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 с. Алходжакент»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Избербаша и Каякентского района по пожарному надзору *Алискендерова М.Д. № 14* от « 29 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 4 » февраля 2021 г. по « 3 » марта 2021 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР №11 по г. Избербаш и Каякентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гусеновым Динисламом Гусеновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 с. Алхаджикент», с.Алхаджикент, ул. Алибекова 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Магомедовой С.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
Предписания				

		и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объектах защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, установить системы пожарной сигнализации (коридор младшей группы).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 2 ст. 54	01.07.21	
2	На объекте защиты не допускать эксплуатацию самодельных газовых печей помещении кухни.	СНиП 8.08.02-89 п. 3.55	01.07.21	
3	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (сигнал никуда не дублируется, не оплачен) .	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.07.21	
4	На объекте защиты разработать исполнительную документацию на установки (системы) противопожарной защиты (проект, заключение, акт приемки, лицензия).	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 54	01.07.21	
5	На объекте защиты помещения, со второго этажа предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов.	СП 1.13130.2009 : п. 5.2.12	01.07.21	
6	Организовать работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (систем автоматической пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	01.07.21	
7	Обеспечить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР в РФ-1479 п. 48	01.07.21	
8	На объекте защиты утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 2	01.07.21	

9	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель организации обеспечить на путях эвакуации наличие знаков пожарной безопасности (табло "Выход") в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ № 1479 : п. 23	01.07.21	
10	На объекте защиты распределительную коробку закрыть специальной крышкой в спальне.	Постановление правительства РФ № 1479 : п/п а, п. 35	01.07.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2021 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР №11
по г. Избербаш и Каякентскому району
Гусенов Динислам Гусенович


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«3» марта 2021г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая Магомедова С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«3» марта 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845750

Владелец Магомедова Савпаният Гаджиевна

Действителен с 24.11.2022 по 24.11.2023