

присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной плановой проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ Предприятия	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1. На объекте защиты не организовано дублирование системы пожарной сигнализации, подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент требований пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83);	До 01.10.2022	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, (проектная документация).	(Постановление правительства РФ № 1479 : п. 54);	До 01.10.2022	
3.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации.	(ППР в РФ-1479 п. 54);	До 01.10.2022	
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей своевременно наличие ручных электрических фонарей (не менее 1-го фонаря на каждого дежурного) и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (не менее на каждого дежурного)	(Постановление Правительства РФ №1479 п.30);	До 01.10.2022	
5.	Не проводится периодическая проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций с составлением акт (протокола) проверки. Не проведена повторная огнезащитная обработка после	(Постановление Правительства РФ №1479 п.12);	До 01.10.2022	

	окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия.			
6.	Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	(Постановление Правительства РФ №1479 п.60);	До 01.10.2022	
7.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для автоматического самозакрывания двери при пожаре	(Постановление Правительства РФ №1479 п.24);	До 01.10.2022	
8.	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	(Постановление Правительства РФ №1479 п.37);	До 01.10.2022	
9.	На объекте защиты разработанная декларация пожарной безопасности в отношении здания не соответствует (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 64.) 16.		До 01.10.2022	
10.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающий предел огнестойкости, класса пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений).	(Постановление правительства РФ № 1479 п. 25);	До 01.10.2022	
11.	Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проводится без проектных решений	(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 83, Постановление Правительства РФ №1479 п.54);	До 01.10.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трех месячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной


безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований,
мероприятий по обеспечению ПБ будет проведена в рамках внеплановой проверки в **августе 2022 года**.

Должностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляющего
федеральный
государственный надзор:

_____ (подпись) 

_____ Магомедов Б.А.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

_____ (подпись)


_____ Не привлекался
(фамилия, инициалы)

Эксперт:

_____ (подпись)

_____ Не привлекался
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения
получил представитель
контролируемого лица:

_____ (подпись) 

_____ Магомедова С.Г.
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в
ознакомлении и получения
предписания

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845750

Владелец Магомедова Савпаният Гаджиевна

Действителен с 24.11.2022 по 24.11.2023