

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«09» января 2024 г., 05240061000209118227

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 11 по г. Избербаш и Каякентскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Дагестан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» января 2024 г., № 2401/108-05/13/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Дагестан, г Избербаш, ул Индустриальная, Дом 1, 87872452466, e-mail: ond11@05.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 23 » января 2024 г., учетный номер 05240061000209118227.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Инспектор ОНД и ПР №11 по г. Избербаш и Каякентскому району (Государственный инспектор города Избербаш и Каякентского района по пожарному надзору) Ханов Ризван Магомедгаджиевич, e-mail: hanovrm@05.mchs.gov.ru, телефон: +79092152336

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Дагестан, р-н Каякентский, с Алхаджакент, ул Алибекова, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 С. АЛХОДЖАКЕНТ", ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алхаджакент» в помещении кухни не проводится очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 43, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

2. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алхаджакент» не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (ГОСТ Р 57974-2017, п. 7.1).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

3. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» автоматически не дублируется сигнал о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
4. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» деревянная конструкция чердачного помещения не обрабатывается огнезащитным составом
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 13, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
5. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» не организована работа по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
6. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» не обеспечено не менее двух эвакуационных выходов из помещений, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (СП 1.13130.2020 П.5.1.3)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
7. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» на путях эвакуации для отделки пола применяется материал высокой пожарной опасностью (краска)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
8. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» направление движения к водоёму не соответствует требованиям (указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 48, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
-

9. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» нет эвакуационного освещения на путях эвакуации
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 37, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
10. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» допускаются лица к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 3, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
11. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» не обеспечивается надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 71, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
12. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» на дверях лестничных клеток не обеспечивается наличие приспособлений для samozакрывания.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024
13. В МБДОУ «Детский сад № 2 с. Алходжакент» не предоставлена информация о сроке эксплуатации изготовителем на средство обеспечения пожарной безопасности (прибор приёмно-контрольный пожарный)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
01.04.2024

Инспектор ОНД и ПР №11 по г. Избербаш и Каякентскому району (Государственный инспектор города Избербаш и Каякентского района по пожарному надзору) Ханов Ризван Магомедгаджиевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2AEE57A33E1DE41BD44EA1C55A8F67A8
Владелец: Ханов Ризван Магомедгаджиевич
Действителен с 01.11.2023 по 24.01.2025

подпись

Инспектор ОНД и ПР №11 по г. Избербаш и Каякентскому району (Государственный инспектор города Избербаш и Каякентского района по пожарному надзору) Ханов Ризван Магомедгаджиевич, e-mail: hanovrm@05.mchs.gov.ru, телефон: +79092152336

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236974096600190725148554730312779445101175801453

Владелец Магомедова Савпаният Гаджиевна

Действителен с 23.09.2024 по 23.09.2025